

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 16-02188 L

et 1 annexe de 6 pages

MATERIAU présenté par : TEC TEX
ZI de la Doller
10 rue du Ballon d'Alsace
68520 BURNHAUPT LE HAUT
FRANCE

MARQUE COMMERCIALE : LumiTex 315 D M1 / TricoTex 260 M1 / TricoTex 210 Premium M1

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tricot polyester ignifugé par apprêt
Masse surfacique nominale : 210 à 315 g/m²
Epaisseur nominale : 0.4 à 0.6 mm
Coloris : blanc

RAPPORT D'ESSAI : N° 16-02188 E1-V1 du 21 juin 2016

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : limité à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé à l'abri des intempéries.
(matériau non lavable et non nettoiable à sec)


Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 21 juin 2016

Direction Qualité Tests et Essais
Jean-Marc ORAISON



ACCREDITATION
N° 1-0101 et
N° 1-0513
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE